

ОДГОВОР НА ДОДАТНА ПИТАЊАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
ЈНМВ бр. 1.3.1./2019-

ПИТАЊЕ 1.

1.Молимо вас да нам доставите једнополне семе на основу којих сте изменили конкурсну документацију, јер количине сколпне опреме не могу да стану у дефинисане димензије разводних ормана?

2.У измени конкурсне документацијена старни 32. стоји да се тендер предаје 17. 12. Ускладите конкурсну документацију са изменом и према закону о јавним набавкама омогућите примерен рок за доставу понуда с обзиром да је објављемна измена целе конкурсне документације а рок је померен само за један дан.

ОДГОВОР 1.

1. Спецификација материјала је направљена на основу пописа ормана и потрбне опреме у истима а на основу прегледа и снимања постојећих ормана и опреме од стране домара школе .Дате количине материјала у конкурсној документацији су биле исказане само за један орман а како се ради о уградњи два ормана било је потребно искзати и количину потребног материјала и за други орман те је из тих разлога урађена измена конурсне документације.

2. Наручилац је уважио вашу примедбу која се односи на рок о продужењу доставе понуда за који је истакнуто да није примерен у односу на измену конкурсне документације те ће наручилац продужити рок примерен времену за припрему прихватљиве понуде, сачиниће се пречишћен текст Конкурсне документације и објавити исти на порталу јавних набавки, у смислу што ће рок за подношење понуда изменити.